

ift-Nachweis

Klassifizierungsbericht



Nummer	21-002748-PR03 (NW-A01-0203-de-02)
Inhaber	Schüco Polymer Technologies KG Selauer Str. 155 06667 Weißenfels Deutschland
Produkt	Hebeschiebe-Element, Schema A
Bezeichnung	System: Schüco LivingSlide Lieferbezeichnung: Hebeschiebe-Element Typ1 (pct433)
Details	Hersteller Schüco Polymer Technologies KG, Weißenfels; Material Polyvinylchlorid hart (PVC-U) weiß; Öffnungsart Hebeschiebe; Öffnungsrichtung nach rechts (von innen gesehen); Außenmaß (B x H) 4097 mm x 2232 mm

Besonderheiten

Ergebnis **)

Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:2016-12	Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:2016-03	Schlagregendichtigkeit nach EN 12208:1999-11	Bedienungskräfte nach EN 13115:2001-07	Mechanische Beanspruchung nach EN 13115:2001-07
4	C2/B3	9A	1	4

ift Rosenheim
14.10.2021

Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Bauteilprüfung

Philipp Dumproff, B.Eng.
Prüfingenieur
Bauteilprüfung

Grundlagen *)

EN 14351-1:2006+A2:2016-09

*) und entsprechende nationale Fassungen
(z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 21-002748-PR03 PB-
A01-0203-de-02

Ersetzt ift-Nachweis Nr.: 21-
002748-PR03 NW-A01-0203-de-
01 vom 28.07.2021

Darstellung



Verwendungshinweise

Der Nachweis kann zur Erstellung
der Leistungserklärung entspre-
chend der Bauproduktenverord-
nung 305/2011/EU verwendet
werden. Die Ergebnisse gelten für
den in EN 14351-1, Anhang E
geregelter direkten Anwendungs-
bereich.

**) Entscheidungsregel: Für die
Bewertung der Konformität wurden
die ermittelten Messergebnisse als
fehlerfreie Werte angenommen.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Ak-
tualität der Grundlagen sowie die
Übereinstimmung des Produkts
zu beachten.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benut-
zung von ift-Prüfdokumen-
tationen".

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: 934-29EC7